



人 民 路

榕 花 街



说明:

- 本工程为改造配电项目。
- 电源接点: 办公楼内原有配电柜, 配电柜内新装断路器, 规格: TGM1L-250L/3340/250A(300mA)。
- 共设1个120kW双枪充电桩。由原有配电柜至充电桩敷设电缆为ZC-YJLV22-3×150+2×70, 长度60m。
- 电源接火点至充电桩, 采用室内现状电缆沟敷设, 室外沿建筑物外墙穿管/桥架/排管敷设。
- 充电车位安装车挡并重新划线。U型钢管挡车器(76钢管, 壁厚2, 长度1.8米, 成品车挡)2个。
- 本设计不含充电桩基础及安装。
- 敷设路径、位置仅供参考, 以实际现场测量为准。



中华人民共和国注册电气工程师(供配电)
姓名: 窦锦辉
注册号: 3200643-00004
有效期: 至2026年12月

江苏省工程勘察设计出图专用章
大洲设计咨询集团有限公司
执业专用章
资质证书编号: A232A12953 有效期至: 2029年06月20日

设计单位



大洲设计咨询集团有限公司

证书编号: A232006431

资质
业务
范围

建筑行业(建筑工程、人防工程)
风景园林工程设计专项
市政行业、水利行业
公路行业(公路)
电力行业(送电工程、变电工程)

建设单位

衡水市园林中心

项目名称

新能源汽车充电配套箱变安装工程

姓 名

签 名

审 核

窦锦辉

窦锦辉

项目负责人

李旭涛

李旭涛

专业负责人

李旭涛

李旭涛

校 对

李云涛

李云涛

设 计

赵 攢

赵攢

绘 图

赵 攢

赵攢

图纸名称

电气外线走径图

电 气

图 号

DQ-02

日 期

2026. 10

出图专用章

(按规定加盖)

本图须加盖出图签章, 否则一律无效